

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, п.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21СГ86 от 26.06.2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6-10.5004

Дата выдачи протокола «16» июня 2017г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в РК и городе федерального значения
Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
(санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории)

Дата и время отбора пробы (образца): 13.06.17г. 11.50

Дата и время доставки пробы (образца): 13.06.17г. 12.10

Лицо, отобравшее пробы: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Цель отбора: производственный контроль, по договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы): Директор МУП «Вода Нижнегорья» Коротеев С.К., РК,
Нижнегорский район, п.Нижнегорский, пер.Гагарина, 10

Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в разводной сети из
скважины № 2736 с.Изобильное, дворовая колонка по ул.Почтовая, 4

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.5004 – С 2017г., 10.5004 – Б 2017г

Номер партии:

Тара, упаковка: стерильные стеклянные бутылки

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в
трубопроводных распределительных системах водоснабжения».

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

бакпоказатели: СанТин 2.1.4.1075-02;

сангигпоказатели: ГОСТ 3351-74 (п.2)

Акт, протокол отбора пробы (образца) от: 13.06.17г.

Основание для отбора: Договор № 6/13 от 23.12.2016 г.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



МП

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Код пробы (образца) 10.5004-с 2017


Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 2220 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) вода питьевая

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Колориметр фотоэлектрический КФК-2 (свидетельство о поверке № 05.4014.16)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.2)
2	привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74 (п.3)
3	мутность	менее 0,58	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74 (п.5)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы (Сг-Сб)	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 13.06.2017г.				Выдача результата (дата) 15.06.2017г.	
ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации				 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, п. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

**Код пробы
(образца)**

10.5004 -Б 2017

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4877 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) **вода питьевая**

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-80М-2 №01.00851.16

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
2	ОКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
3	ТКБ	отсутствует в 100мл	отсутствие в 100мл	мл	Сан ПиН 2.1.4.1175-02
Проба (образец) поступила (дата, время) 13.06.2017г 14 ¹⁰				Выдача результата (дата, время) 15.06.2017 15 ⁰⁰	
Ф.И.О., должность оператора Верховодова Л.А. фельдшер-лаборант				Подпись 	

Подпись, должность лица, ответственного за составление протокола: 

Протокол № _____ от _____

стр. _____ из _____

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ)8/ДП(ИЛЦ)2.12.17